

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



Lecco, 03 Novembre 2022

CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE di CLASSE A - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Si dichiara che gli apparecchi di seguito elencati soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502. Detti apparecchi sono generatori di calore a condensazione, avendo un rendimento termico utile $\geq 93 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW), al 100% della potenza termica utile nominale (rif. D.M. 6 Agosto 2020).

Si dichiara altresì che gli apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale η_s (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe A** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 Febbraio 2013).

MODELLI GIÀ DOTATI DI UN REGOLATORE CLIMATICO EVOLUTO DI CLASSE V FORNITO DI SERIE

Rif. D.M.6 Agosto 2020 art. 2. C.1 lett. E) punto ii

**Exclusive X25C / X25R / X30C / X35C / X35R /
X40C / X40R (**)**
Exclusive 25C - C10 / 25C / 25R / 30C / 35C / 35R
**Meteo Green E 25-30 C.S.I. / Box 25-30 C.S.I. Box /
30 R.S.I. / 30 R.S.I. Box (*)**
**Meteo Green HE 35 C.S.I. AG / 35 C.S.I. AG Box /
35 R.S.I. (*)**
Mynute Rain Green E 25 C.S.I. Box (*) (A)
MySmart 28 C.S.I. (*)
Tower Green HE R.S.I. / B.S.I. / S B.S.I. ()**
Tower Green HE Hybrid B.S.I. / S B.S.I. ()**
Meteo X 25C / 30C (*)

(*) apparecchio già fornito dalla fabbrica di quadro comandi/regolatore climatico evoluto di classe V.

(**) apparecchio con quadro comandi remotabile, attraverso kit accessorio, funzionante come regolatore climatico evoluto di classe V.

(A) nome commerciale corrispondente al modello Rain Green E 25 C.S.I. Box

I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- Ecobonus 65% di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto ii
- Ecobonus 110% di cui Legge 17 luglio 2020 nr. 77, secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto ii
- Bonus casa 50% (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i
- Super bonus alberghi 80% secondo art.1, commi 1 e 2, del decreto legge 6 Novembre 2021, n. 152

CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE di CLASSE A - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



Si dichiara che gli apparecchi di seguito elencati soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502. Detti apparecchi sono generatori di calore a condensazione, avendo un rendimento termico utile $\geq 93 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW), al 100% della potenza termica utile nominale (rif. D.M. 6 agosto 2020).

Si dichiara altresì che gli apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale η_s (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe A** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 Febbraio 2013).

MODELLI PRIVI DI UN REGOLATORE CLIMATICO EVOLUTO DI CLASSE V DI SERIE

Rif. D.M.6 Agosto 2020 art. 2. C.1 lett. E) punto i e punto ii

Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.
Exclusive Green E 25-30-35 C.S.I. / 25-35 R.S.I.
Mynute Boiler Green 25-35 B.S.I. E
Mynute Green E 25-30 C.S.I. / 30 R.S.I.
Mynute E 25C
Mynute E 25C DIN (A)
Mynute E 32C
Mynute Rain Green E 25-30 C.S.I. / 25 R.S.I. (B)
Mynute X 25-30-35 C p / 20-30 R p
Mynute X BOX 25C /30C
Mynute X BOX 30R
Ciao Green 25-29 C.S.I. / 25 R.S.I.
Quadra Green 25-30 C.S.I.
Ciao X 25C / 30C
Ciao X 15R / 25R

(A) nome commerciale corrispondente al modello
Mynute E 25C

(B) nomi commerciali corrispondenti ai modelli
Rain Green E 25-30 C.S.I. / 25 R.S.I.

I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazioni:

- Ecobonus 50% di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto i
- Ecobonus 110% di cui Legge 17 luglio 2020 nr. 77, secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto ii
- Bonus casa 50% (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e smi.

Se abbinati ai seguenti **dispositivi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alla classe V o superiore, previsti come accessori, ed eventuali schede elettroniche di interfaccia:

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



Hi Comfort T100 (disponibile anche in versione WiFi, classe VI)

Hi Comfort T300

BESMART (disponibile anche in versione WiFi, classe VI)

ALPHA 7D wireless

Controllo ambiente Hi, Comfort T100 RSE

Controllo ambiente Hi, Comfort T100 BSE

Controllo ambiente REC10 (tutte le versioni)

rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione

- Ecobonus 65% di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto ii
- Ecobonus 110% di cui Legge 17 luglio 2020 nr. 77, secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto iii
- Bonus casa 50% (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.
- Super bonus alberghi 80% secondo art.1, commi 1 e 2, del decreto legge 6 Novembre 2021, n. 152

CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE di CLASSE B - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Si dichiara che gli apparecchi di seguito elencati soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502. Si dichiara altresì che gli apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale η_s (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe B** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 Febbraio 2013).

Ciao AT 25-29 C.S.I. Low NO_x

Ciao AT 25 C

I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- Bonus casa 50% (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.

Riello S.p.A.

ENGINEERING DIRECTOR

Filippo Maltempì
