

L'Azienda: **IMMERGAS S.p.A.**
con sede in: Via Cisa Ligure, 95 - Brescello di Reggio Emilia
in relazione agli apparecchi: CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE

DICHIARA:

in riferimento alla Legge 296/2006 e s.m.i., al D.M. 19/02/2007 e s.m.i., al D.M. 63/2013 e s.m.i. (*ECOBONUS*), all'art. 119 del DL n. 34/2020 e s.m.i. (*SUPERBONUS*) nonché al Decreto "requisiti tecnici" 06/08/2020 e s.m.i., che i modelli di caldaie a gas di propria produzione – appartenenti alla gamma a condensazione **VICTRIX, HERCULES CONDENSING, ARES CONDENSING** – presentano un valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s) maggiore o uguale a 90%, corrispondente alla **classe A** di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013 (rif. Legge n. 145/2018).

N.B. Per le caldaie fino a 70 kW l'appartenenza alla classe A è attestata dall'etichetta energetica riportata nel relativo libretto istruzioni.

I modelli di caldaie a condensazione elencati a pag. 2 del presente documento (fatta eccezione per le VICTRIX PRO 35, che hanno un dispositivo dedicato), inoltre, se abbinati ai seguenti DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE EVOLUTI*, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02:

- CAR^{V2}, SUPER CAR, SMARTECH PLUS, MINI CRD, CRD PLUS (classe dispositivo V, come da settaggio di fabbrica)
- CAR^{V2}, SUPER CAR, SMARTECH PLUS, MINI CRD, CRD PLUS e sonda esterna (classe VI)
- La Classe VIII è ottenibile utilizzando il Kit scheda di gestione multizone e multiremoto cod. 3.028444 in abbinamento a 3 comandi remoti modulanti (es. CAR^{V2})

N.B. Questa scheda è utilizzabile per le caldaie VICTRIX MAIOR TT/PLUS, VICTRIX kW TT/PLUS, VICTRIX TT ErP, VICTRIX EXA, VICTRIX TERA VIP, VICTRIX TERA/PLUS, VICTRIX TERA V2 /PLUS V2, VICTRIX OMNIA, VICTRIX ZEUS

possono beneficiare della DETRAZIONE ECOBONUS** al 65%.

N.B. I modelli VICTRIX SUPERIOR, VICRIX SUPERIOR 35 PLUS e VICTRIX ZEUS SUPERIOR possono gestire direttamente fino a un massimo di 3 zone, attivando un controllo ambiente modulante in riscaldamento, e beneficiare così dell'ECOBONUS 65%; per gli appositi kit optional vedere il Libretto istruzioni.

Installando la caldaia senza termoregolazione evoluta il beneficio fiscale passa al 50%.

Brescello, 1° settembre 2023



In fede
IMMERGAS S.p.A.

*) Detti dispositivi, come chiarito da ENEA, sono da prevedersi solo su impianti termo-autonomi (rif. FAQ ENEA 15.D). La sostituzione del generatore centralizzato, pertanto, può beneficiare solo dell'ECOBONUS 50% (rif. Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020).

***) Resta l'obbligo di installare – ove tecnicamente possibile – le valvole termostatiche a bassa inerzia termica, come previsto dal Decreto 'requisiti tecnici' 06/08/2020 e s.m.i. (vd. punto 10.3 dell'Allegato A).



MODELLI A CONDENSAZIONE (CLASSE A) FINO A 35 kW:

VICTRIX SUPERIOR ErP
VICTRIX SUPERIOR 32 PLUS ErP
VICTRIX SUPERIOR *
VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS *
VICTRIX MAIOR TT
VICTRIX MAIOR 35 TT PLUS
VICTRIX kW TT
VICTRIX kW TT PLUS
VICTRIX TT ErP
VICTRIX EXA
VICTRIX TERA VIP
VICTRIX TERA
VICTRIX TERA 24 PLUS
VICTRIX TERA V2 *
VICTRIX TERA 24 PLUS V2 *
VICTRIX OMNIA
MAGIS VICTRIX ErP
VICTRIX ZEUS SUPERIOR ErP
VICTRIX ZEUS SUPERIOR *
VICTRIX ZEUS
HERCULES CONDENSING ErP
HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP
HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP
ARES CONDENSING 32 ErP

*) Queste caldaie presentano un rendimento stagionale η_s 94% e, abbinata a un dispositivo di classe V (es. CAR^{V2}), raggiungono la classe A+, ossia η_s 98%

VICTRIX PRO 35 ERP	<i>N.B.</i> Negli impianti termo-autonomi (i centralizzati vanno al 50%), per ottenere l'ECOBONUS 65% la caldaia va abbinata al Comando remoto per singola VICTRIX PRO, cod. 3.020358, di classe V
VICTRIX PRO 35 V2 **	

***) Questa caldaia presenta un rendimento stagionale η_s 94% e, abbinata al dispositivo di classe V cod. 3.020358, raggiunge la classe A+, ossia η_s 98%

